



Przedsiębiorstwo  
Energetyki Ciepłej w Łukowie  
Spółka z o.o.

21-400 Łuków ul. Świderska 42 tel. (+48 25) 798 30 92 tel./fax. (+48 25) 798 61 05 [peclukow@pro.onet.pl](mailto:peclukow@pro.onet.pl) [www.peclukow.pl](http://www.peclukow.pl)  
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Nr.KRS 0000064366  
Wysokość kapitału zakładowego 3 132 000,00 zł NIP 825-000-38-48, REGON 710059185  
PKO BANK POLSKI S.A. Oddział w Łukowie nr konta 89 1020 1260 0000 0102 0085 3218

Załącznik Nr 2

Łuków dnia 21.03.2022 r.

## FORMULARZ OFERTY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dostawa urządzeń i armatury hydraulicznej do budowy węzła ciepłego:

Lp	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Wymiennik ciepła typu <b>JAD 6.50</b> , prod. <b>Secespol</b>	2
2.	Naczynie przeponowe <b>REFLEX</b> , typ <b>G 200</b> , ciśnienie wstępne $p_o = 2,0$ bar	1
3.	Zawór bezpieczeństwa <b>SYR 1"</b> , typ <b>1915</b> , $p_o=0,3$ MPa	1
4.	Zawór bezpieczeństwa <b>SYR 3/4"</b> , typ <b>2115</b> , $p_o=0,6$ MPa	1
5.	Pompa obiegowa c.o. prod. L.F.P. typ <b>32POe120A</b>	1
6.	Pompa cyrkulacyjna c.w.u. prod. L.F.P. <b>EXPERIA 25/60</b>	1
7.	Stabilizator temperatury c.w.u. <b>SCWA-2, 350 L</b> + izolacja + przeciwkołnierze	1kpl.
8.	Zawór regulacyjny c.o. typ <b>VB2</b> prod. Danfoss, $K_{vs}= 6,3$ m <sup>3</sup> /h, DN 20 mm, skok zaworu 5 mm z siłownikiem <b>AMV20</b> .	2kpl
9.	Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu <b>AVPB, DN 25</b> , $K_{vs}= 8$ m <sup>3</sup> /h, PN 16, nastaw 0,2-1,0 bar, $t_{max}=150^{\circ}C$ , gwint zewnętrzny + rurka impulsowa, AV zestaw	1kpl.
10.	Filtr siatkowy kołnierzowy <b>FS-1 DN 40-PN 16-100</b>	2
11.	Odmulacz siatkowy <b>DN 40, PN 16</b>	1
12.	Sterownik węzła ciepłowniczego prod. Danfoss, typ <b>ECL Comfort 310</b> nr 087H3040 + <b>klucz aplikacji A266</b> + <b>obudowa naścienna</b> nr 087H3230	1 kpl
13.	Czujnik temperatury zewnętrznej prod. Danfoss, typ <b>ESMT Pt 1000</b> nr. katalog. 084N1012	1
14.	Czujnik temperatury zasilania prod. Danfoss, typ <b>ESMU Pt 1000</b> nr.katalog. 087B1182.	2
15.	Naczynie przeponowe do zimnej wody reflex typ D 10 L	1
16.	Termometr rtęciowy prosty 3/4", 0-150°C, L=50	1
17.	Termometr rtęciowy prosty 3/4", 0-100°C, L=50	3
18.	Termometr rtęciowy prosty 3/4", 0-100°C, L=100	1
19.	Manometr 0-1,0 MPa	1
20.	Manometr 0-1,6 MPa	2
21.	Manometr 0-0,4 MPa	2
22.	Kurek manometryczny gwint wewnętrzny/wewnętrzny	5
23.	Rurka syfonowa do manometru	5
24.	Wodomierz do wody ciepłej <b>JS-1,0 DN 1/2"</b>	1
25.	Wodomierz do wody ciepłej <b>WS-2,5 DN 3/4"</b>	1
26.	Kołnierz ze sztucerem <b>DN 15</b>	10
27.	Kołnierz ze sztucerem <b>DN 20</b>	4
28.	Kołnierz ze sztucerem <b>DN 25</b>	10
29.	Kołnierz ze sztucerem <b>DN 32</b>	2

30.	Kołnierz ze sztucерem <b>DN 40</b>	12
31.	Kołnierz ze sztucерem <b>DN 50</b>	4
32.	Kołnierz ze sztucерem <b>DN 65</b>	2
33.	Kołnierz ocynkowany z gwintem <b>DN 65</b>	2
34.	Uszczelka klingerytowa <b>DN 15</b>	10
35.	Uszczelka klingerytowa <b>DN 20</b>	4
36.	Uszczelka klingerytowa <b>DN 25</b>	10
37.	Uszczelka klingerytowa <b>DN 32</b>	2
38.	Uszczelka klingerytowa <b>DN 40</b>	12
39.	Uszczelka klingerytowa <b>DN50</b>	4
40.	Uszczelka klingerytowa <b>DN65</b>	4

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) do siedziby Zamawiającego:  
PEC Sp. z o. o. w Łukowie.

ul. Świdrska 42 , 21-400 Łuków / Sekretariat

**do dnia 25.03.2022 godz. 13:00.**

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego PEC Sp. z o. o. w Łukowie w dniu **25.03.2022r. o godz. 13:15** w sali konferencyjnej.

Sprawę prowadzi w zakresie merytorycznym:

Sławomir Czubaszek tel. **25 798 30 92**, kom. 608 490 928